



0761-CPD-0345

Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH
Großaltdorfer Strasse 59
74541 Vellberg
Deutschland

13

0761-CPD

ETA-13/0217

ETAG 026 Teil 3

Linienförmige Fugenabdichtung und Brandsperre

Fugenschnur SG 300

Nenndurchmesser 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 mm

Nutzungskategorien Typ Y₁, Y₂, Z₁, Z₂

Weitere relevante Produktmerkmale
(z. B. Feuerwiderstandsklasse) s. ETA-13/0217.

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 0761-CPD-0345

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenrichtlinie)

Fugenschnur SG 300

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Fugenschnur SG 300**

2. Typen, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Auftragsnummer: siehe Lieferschein**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: **Linienförmige Fugenabdichtung und Brandsperre gemäß ETAG 026. Horizontale und vertikale lineare Fugen in Wand- und Deckenkonstruktionen. Das Anwendungsfeld muss mit dem Inhalt der ETA-13/0217 übereinstimmen.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH, Großaltdorfer Straße 59, 74541 Vellberg**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: -

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 1**

7. Das Bauprodukt dieser Leistungserklärung wird nicht von einer harmonisierten Norm erfasst.


8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Zulassung ausgestellt worden ist: **Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig, Kennnummer 0761, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 und 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität Nr. 0761-CPD-0345 auf der Grundlage der Europäischen Technischen Bewertung ETA-13/0217.**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung / Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1 nach EN 13501-1
Feuerwiderstand	Feuerwiderstand und Anwendungsfeld in Übereinstimmung mit EN 13501-2. Siehe ETA-13/0217.
Gefährliche Stoffe	Keine.
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Erfüllt die Anforderungen der Nutzungskategorien Typ Y₁, Y₂, Z₁ und Z₂ gemäß ETAG 026.
Anderes	Nicht relevant / keine Leistung festgestellt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Wetzel, Prokurist

Vellberg, den 25. März 2024